BRM.0003.63.2019
OR.KW.150.2019

URZĄD MIASTA KNURÓW
Biuro Obsługi Rady Miasta
Wpłynęło dnia: 12. 08. 2019
Nr_____ załączników_____

Knurów, dnia 09.08.2019 r.

Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady Miasta Knurów

Dotyczy: interpelacji złożonej w Biurze Rady Miasta w dniu 29.07.2019 r.

W nawiązaniu do interpelacji jw. w załączeniu przedstawiam stosowną odpowiedź.

Z up. PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Gmina Knurów - Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji
44-190 Knurów, ul. Floriana 4
tel. 32 339 45 00, fax 32 339 45 01

OrK.054.8.19

Knurów, dnia 07.08.2019r.

Pan
Artur Socha
Radny Rady Miasta Knurów

Dotyczy: interpelacji z dnia 27.07.2019r. w sprawie budynków mieszkalnych przy ulicy Księdza Alojzego Koziełka 38, 40, 42 i 46 w Knurowie

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.07.2019r. informuję, że zrealizowane przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie zadania dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej i wykonania izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkalnych przy ulicy Księdza Alojzego Koziełka 38, 40, 42 i 46 w Knurowie miały na celu przede wszystkim odprowadzenie wód deszczowych z dachów budynków oraz zabezpieczenie pionowych powierzchni fundamentów przed wnikaniem wody, wilgocią i wyziębianiem. Roboty budowlane nie przewidywały wykonania drenażu opaskowego ww. budynków. Brak możliwości odprowadzenia wód pochodzących z drenażu do kanalizacji deszczowej wynika z głębokości ław fundamentowych budynków mieszkalnych. Obecnie monitorowaniu podlega osuszanie piwnic. Poprawa stanu fundamentów umożliwi w przyszłości zaplanowanie kolejnych robót budowlanych w budynkach oraz zagospodarowania terenu.

Przeprowadzona przez MZGLiA w dniu 31.07.2019r., w obecności mieszkańców, kontrola w budynkach nr 38, 40, 42 nie potwierdziła występowania wody w pomieszczeniach piwnic pomimo, że w dniu 30.07.2019r. miały miejsce opady deszczu. W celu poprawy sytuacji w budynku nr 42 wykonane zostanie nowe rząpie z pompą pływakową oraz modernizacja odprowadzenia wody do kanalizacji.

W budynku gospodarczym, zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym nr 38, zostanie wykonany remont więźby dachowej, pokrycia papowego i naprawa pęknięć ścian budynku. Obecnie jest przygotowywana procedura przetargu na wybór wykonawcy robót.

W okolicy ww. budynków brak gruzu natomiast w rejonie budynku mieszkalnego nr 40 zgromadzona została kostka brukowa – trylinka, pochodząca z odzysku, która będzie wykorzystana podczas prac utwardzenia części terenu przy budynkach mieszkalnych. Jednocześnie informuję, że trwają działania mające na celu ustalenie odpowiedzialnych za przywiezienie i usunięcie gruzu w okolicy ulicy Damrota.

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
Mieczysław Kobylec

Otrzymują:
1. adresat
2. Biuro Rady Miasta Knurów
3. MZGLiA a/a